



Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
-Sekretariat za uređenje prostora  
i održivi razvoj  
UP.br.06/6-109/2  
Bijelo Polje, 23.09.2013.godine

Sekretariat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu EPCG AD Nikšić-Elektrodistribucije iz Bijelog Polja, na osnovu Odluke o djelokrugu organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, ("Sl.list CG", - opštinski propisi br. 15/11, 28/11, 31/11 i 33/11), čl. 118 stav 1 i 121 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", br 51/08, 40/110, 34/11, 40/11, 47/11 i 35/13), čl. 15. Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG", br.33/09), čl. 196 ZUP-a, ("Sl.list RCG", br. (60/03 i ("Sl.list CG" br. 32/11), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

Izdaje se upotrebnu dozvola EPCG AD Nikšić-Elektrodistribuciji iz Bijelog Polja, upotrebna dozvola za izgrađeni objekat DTS 10/0,4 1 x 630 KVA "Nedakusi-Industrijska zona" sa priključnim podzemnim 10 KV kablovskim vodom dužine 120 m, od TS "Vinilplast" do DTS "Nedakusi-Industrijska zona" po sistemu "ulaz-izlaz" na urbanističkoj parceli koju čini katastarska parcela br. 86/4 KO Nedakusi u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a, Industrijske zone i područje terminala u Bijelom Polju.

- Sastavni dio ovog rješenja čini zapisnik komisije sa obavljenog tehničkog pregleda dana 16.08.2013.god.

- Investitor za izgradnju DTS 10/0,4 KVA i 10 KV priključni vod je EPCG AD Nikšić Elektrodistribucija iz Bijelog Polja.

- Izvođač radova na pomenutom objektu je "Eminent D O O iz Podgorice, ( licenca br. 03-2686/4 od 14.04.2009. god ).

- Investiciono – tehničku dokumentaciju po kojoj je objekat izgrađen uradila je D.O.O. "Energija" iz Bijelog Polja (licenca br. 03-349/2 od 13.05.2009.god).

- Nadzor nad izvođenjem pomenutih radova u ime investitora na objektu vršio je Lukić Simo, dipl.elektro.ing iz Bijelog Polja .(licenca 05-005/1 od 22.03.2010.god) .

- Odobrenje za izgradnju objekta izdao je Sekretariat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, pod brojem 06/6-122/1 od 19.09.2012.god.

## O b r a z l o Ź e n j e

Na zahtjev EPCG AD Nikšić-Elektrodistribucije iz Bijelog Polja, od 31.07.2013.god. Sekretariat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, imenovao je komisiju rješenjem UP.br.06/6-109/1 od 09.08.2013.godine, sa zadatkom da izvrši tehnički pregled izgrađene TDS 10/0,4 1 x 630 KVA "Nedakusi-Industrijska zona" sa priključnim 10 KV podzemnim kablovskim vodom dužine 120 m, od TS "Vinilplast" do DTS "Nedakusi-Industrijska zona" po sistemu "ulaz-izlaz" na urbanističkoj parceli koju čini katastarska parcela br. 86/4 KO Nedakusi u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područje terminala u Bijelom Polju.



Postupajući po rješenju ovog Sekretarijata, komisija je izašla na lice mjesta 16.08.2013.god. i u prisustvu prestavnika investitora i izvođača radova, izvršila pregled izvedenih radova po tehničkoj dokumentaciji i sačinila zapisnik u četiri jednaka primjerka od kojih su dva primjeraka dostavljena ovom organu. Pregledom izvedenih radova Komisija je u zapisniku konstatovala da je dostavljena na uvid Izjava izvođača radova "Eminent" D O O iz Podgorice, u kome se navodi da su radovi na NN 10 KV priključku i DTS 10/0,4 KV 1 x 630 KVA "Nedakusi-Industrijska zona" izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, bez nedostataka, zatim Izjava nadzornog organa Lukić Sima, dipl. elektro ing. iz Bijelog Polja, da su radovi na NN priključku i DTS 10/0,4 KV izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;

I izjavu vodećeg projektanta Dizdarević Ćazima dipl. elektro.ing. iz Bijelog Polja, da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

Na osnovu uvida u dokumentaciju koja je predhodila i pratila izvođenje radova na NN 10 KV podzemnom kablovskom vodu, i DTS 10/0,4 KVA "Nedakusi-Industrijska zona" na katastarskoj parceli br. 86/4 KO Nedakusi, Komisija predlaže da se izda upotrebna dozvola za pomenuti objekat.

Prema tome, nadležni Sekretarijat shodno čl.118,120,121,122,123,124 i 125 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13), čl.15 Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG", br.33/09), odlučio je kao u dispozitivu rješenja.

Taksa za ovo rješenje oslobadja se u smislu Tarifnog broja 48 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list CG“, br.20/11).

**PRAVNA POUKA :** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja, Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, uz uplatu 3,00 € takse, preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:  
-Elektrodistribuciji,  
-Građ. inspekciji  
-u spise predmeta.

OBRADIO,  
Milonja Dulović  


SEKRETAR,  
Milanko Minić  
  


