



Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
-Sekretarijat za uređenje prostora  
i održivi razvoj  
UP.br.06/6-84  
Bijelo Polje, 29.05.2014.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu D O O "S Gradnja Komerc" iz Bijelog Polja, na osnovu čl. 118 stav 1 i 121 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", br 51/08, 40/110, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39 ), čl. 15. Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG", br.33/09), čl. 196 ZUP-a, ("Sl.list RCG", br. (60/03 i "Sl.list CG", br.32/11), donosi:

### R J E Š E N J E

**Izdaje se D O O "S Gradnja Komerc" iz Bijelog Polja, upotrebna dozvola** za postavljeni podzemni NN kablovski priključak tipa PP00-A4 x 185 mm<sup>2</sup>, razvod od DTS 10/04 630 KVA koja se nalazi u suterenu stambeno-poslovne zgrade "Bomer-Inženjering" na katastarskoj parceli br. 1057 KO Bijelo Polje, zatim, trasa se nastavlja trotoarom Ul. Radomira Medijevića katastarska parcela br. 1694/1 KO Bijelo Polje, i trotoaraom sa desne strane niz Ul. III Sandžačke brigade sa završetkom do stambeno-poslovne zgrade na katastarskoj parceli br. 1000 KO Bijelo Polje, ukupne dužine 271,82 m u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a, Centralne zone Bijelo Polje.

- Sastavni dio ovog rješenja čini zapisnik Komisije sa obavljenog tehničkog pregleda dana 29.05.2014.god.

-Investitor za izgradnju podzemni kablovski NN priključak na distributivnu mrežu je D O O "S Gradnja Komerc" iz Bijelog Polja.

-Izvođač radova na pomenutom objektu je "Ramel" D O O iz Nikšića, licenca br. 03-6239/2) od 29.09.2009.god.

-Investiciono – tehničku dokumentaciju po kojoj je objekat izgrađen uradio je D.O.O. "Velmi Juvel" iz Bijelog Polja (licenca br. 03-1231/2). od 21.02.2014.god.

-Nadzor nad izvođenjem pomenutih radova u ime investitora na objektu vršila je firma "Velmi Juvel" D O O njen predstavnik Božović Goran, dipl. elektro. ing iz Bijelog Polja .(licenca br. 03-1231/2 od 21.02.2014.god.

-Odobrenje za izgradnju objekta izdao je Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, pod brojem 06/6-27 od 21.02.2014.god.

### O b r a z l o ž e n j e

Na zahtjev D O O "S Gradnja Komerc" iz Bijelog Polja, od 27.05.2014.god. Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, formirao je komisiju rješanjem UP.br.06/6-84 od 28.05.2014.godine, sa zadatkom da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na položenom podzemnom NN kablovskom priključku tipa PP00-A4 x 185 mm<sup>2</sup>, razvod od DTS 10/0,4 KV koja se nalazi u suterenu stambeno-poslovne zgrade "Bomer Inženjering" na katastarskoj parceli br. 1057 KO Bijelo Polje,





zatim, trasa se nastavlja trotoarom Ul. Radomira Medojevića katastarska parcela br. 1694/1 KO Bijelo Polje, i trotoarom sa desne strane niz ulicu III Sandžačke brigade sa završetkom do stambeno-poslovne zgrade na katastarskoj parceli br. 1000 KO Bijelo Polje, ukupne dužine 271,82 m u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a, Centralne zone Bijelo Polje.

Komisija je postupila po rješenju ovog Sekretarijata, izašla na lice mjesta dana 28.05.2014.god. i u prisustvu prestavnika investitora i izvođača radova, izvršila pregled izvedenih radova po tehničkoj dokumentaciji i sačinila zapisnik u četiri jednaka primjerka od kojih su dva primjeraka dostavljena ovom organu. Pregledom izvedenih radova Komisija je u zapisniku konstatovala da je dostavljena na uvid Izjava izvođača radova "Ramel" D O O iz Nikšića, u kome se navodi da su radovi na položenom podzemnom NN priključku izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, bez nedostataka, zatim Izjava nadzornog organa Božović Gorana, dipl. elektro. ing. iz Bijelog Polja, da su radovi na položenom podzemnom NN priključku izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;

Izjavu projektanta "Velmi Juvel" D O O iz Bijelog Polja, da je položen podzemni NN priključni vod izveden u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

Da je priložen geodetski snimak podzemnog kablovskog NN voda od maja mjeseca 2014. god. urađen od strane "Geodeting" D O O iz Podgorice, licenca br. 02-2725/2 od 15.05.2013.god.

i da je priložen stručni nalaz za priključni MRO br. 400/02/14 od 15.05.2014.god. izdat od strane "Ing. Inspekta" D O O iz Podgorice.

Na osnovu uvida u dokumentaciju koja je predhodila i pratila izvođenje radova na položenom podzemnom NN kablovskom vodu, razvod od DTS 10/0,4 KV " u zgradi "Bomer-Inženjeringa" do GRO -stambeno-poslovnog objekta u Ul. III Sandžačke brigade, koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1000 KO Bijelo Polje, Komisija predlaže da se izda upotrebna dozvola za pomenuti objekat.

Prema tome, nadležni Sekretarijat shodno čl.118,120,121,122,123,124 i 125 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG",br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11, 35/13 i 39/13), čl.15 Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG",br.33/09), odlučio je kao u dispozitivu rješenja.

Taksa za ovo rješenje oslobadja se u smislu Tarifnog broja 48 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list CG“, br.20/11).

**PRAVNA POUKA** : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja, Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, uz uplatu 3,00 € takse, preko ovog Sekretarijata.

**DOSTAVLJENO:**

- D O O "S Gradnja Komerc",
- Građ. inspekciji
- u spise predmeta.

**SEKRETAR,**  
Milanko Minić

