



Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
-Sekretarijat za uređenje prostora  
i održivi razvoj  
UP.br.032-362-06/6-96/2  
Bijelo Polje, 04.07.2014.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu JU Centra za socijalni rad za Opštine Bijelo Polje i Mojkovac sa sjedištem u Bijelom Polju, na osnovu Odluke o djelokrugu organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG", -opštinski propisi br. 15/11, 28/11, 31/11 i 33/11 čl 18 stav 1 i 121 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", br 51/08, 40/110, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39 ), čl. 15. Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG", br.33/09), čl. 196 ZUP-a, ("Sl.list RCG", br. (60/03 i "Sl.list CG", br.32/11), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

**IZDAJE SE UPOTREBNA DOZVOLA JU CENTRU ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BIJELO POLJE I MOJKOVAC SA SJEDIŠTEM U BIELOM POLJU**, za izvedene radove na položenom podzemnom NN kablovskom priključku tipa PP00-A4 x 50 mm<sup>2</sup>, dužine L-246,57 m izvodom iz postojeće trafostanice DTS 10/0,4 KVA snage 630 KVA "Starački dom" br. 4 koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 1933/1 KO Bijelo Polje, zatim trasom koja se nastavlja preko zemljišta JZU Opšte bolnice u naslju Medanovići, preko katastarskih parcela br. 1933/1, 1966/1 i 1967/1 do mjesta priključenja "Grupne kuće" za djecu sa smetnjama u razvoju na katastrskoj parceli br. 1933/4 KO Bijelo Polje, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.

- Sastavni dio ovog rješenja čini zapisnik Komisije sa obavljenog tehničkog pregleda dana 01.07.2014.god.

-Investitor za izgradnju podzemni kablovski NN priključak na distributivnu mrežu je JU Centar za socijalni rad Opštine Bijelo Polje i Mojkovac, sa sjedištem u Bijelom Polju.

-Izvođač radova na pomenutom objektu je "Koling" D O O iz Bijelog Polja, licenca br. 03-4438/3) od 18.06.2009.god.

-Investiciono – tehničku dokumentaciju po kojoj je objekat izgrađen uradila je D.O.O. "Jawel Crna Gora" iz Danilovgrada, (licenca br. 01-349/2).od 19.03.2014.god.



-Nadzor nad izvedenim radovima u ime investitora na objektu vršila je firma "Televox" iz Podgorice, njen predstavnik Vaselinko Mijajlović, dipl.elektro.ing .

-Odobrenje za izgradnju objekta izdao je Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, pod brojem 06/6-75-od 13.06.2014.god.

## O b r a z l o ž e n j e

Na zahtjev JU Centra za socijalni rad za Opštine Bijelo Polje i Mojkovac, sa sjedištem u Bijelom Polju, od 25.06.2014.god. Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, formirao je Komisiju rješenjem UP.br.06/6-96 od 27.06.2014.godine, sa zadatkom da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na položenom podzemnom NN kablovskom priključku dužine L-246,57 m, tipa PP00-A4 x 50 mm<sup>2</sup>, izvodom iz postojeće trafostanice DTS 10/0,4 KVA snage 630 KVA "Starački dom" br. 4 na katastarskoj parceli br.1933/1 KO Bijelo Polje, zatim trasom koja se nastavlja preko zemljišta JZU Opšte bolnice u naselju Medanovići, preko katastarskih parcela br.1993/1, 1966/1 i 1967/1 KO Bijelo Polje, do mjesta priključenja "Grupne kuće" za djecu sa smetnjama u razvoju na katastarskoj parceli br. 1933/4 KO Bijelo Polje, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.

Komisija je postupila po rješenju ovog Sekretarijata, izašla na lice mjesta dana 01.07.2013.god. i u prisustvu prestavnika investitora i izvođača radova, izvršila pregled izvedenih radova po tehničkoj dokumentaciji i sačinila zapisnik u četiri jednaka primjerka od kojih su dva primjeraka dostavljena ovom organu. Pregledom izvedenih radova Komisija je u zapisniku konstatovala da je dostavljena na uvid Izjava izvođača radova "Koling" D O O iz Bijelog Polja, u kome se navodi da su radovi na položenom podzemnom NN priključku izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, bez nedostataka, zatim Izjava nadzornog organa Vaselinka Mijajlovića, dip. elektro. ing. iz Podgorice, da su radovi na položenom podzemnom NN priključku izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;

Izjava vodećeg projektanta Mihaila Vorotovića, dipl. elektro. ing. iz Danilovgrada, da je položeni podzemni NN priključni vod izveden u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

Da je priložen geodetski elaborat faktičkog stanja podzemnog kablovskog NN voda od februara mjeseca 2014. god. urađen od strane Agencije za izvođenje geodetskih radova "Geodetinga" D O O iz Bijelog Polja, licenca br. 02-2725/2 od 15.05.2013.god.

i da je priložen stručni nalaz br14-265/4 od 27.06.2014. god. o izvršenom pregledu, mjerenjima i ispitivanjima elektroinstalacija i primijenjenim mjerama zaštite na radu, koje je uradilo preduzeće D O O "Rajrad" iz Cetinja, sa rezultatom zadovoljavanja.

Na osnovu uvida u dokumentaciju koja je predhodila i pratila izvođenje radova na položenom podzemnom NN kablovskom vodu, razvod od trafostanice DTS 10/0,4 KVA " Starački dom" br. 4 do objekta "Grupne kuće" u naselju Medanovići, na katastarskoj parceli br.1933/4 KO Bijelo Polje, Komisija predlaže da se izda upotrebna dozvola za pomenuti objekat.

Prema tome, nadležni Sekretarijat shodno čl.118,120,121,122,123,124 i 125 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG",br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11, 35/13 i 39/13), čl.15 Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG",br.33/09), odlučio je kao u dispozitivu rješenja.

Taksa za ovo rješenje oslobadja se u smislu Tarifnog broja 48 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list CG“, br.20/11).

**PRAVNA POUKA** : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja, Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, uz uplatu 3,00 € takse, preko ovog Sekretarijata.

**DOSTAVLJENO:**

- JU Centru za socijalni rad  
za Opštine B.Polje i Mojkovac
- Grad. inspekciji
- u spise predmeta.



**SEKRETAR,**  
Milanko Minić

