



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br.06/2 -11/2-16
Bijelo Polje, 21.01.2016.godine

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Kosović Milovana iz Bijelog Polja, naselje Sutivan za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija na porodičnom stambenom objektu na katastarskoj parceli br.76/1 KO Potkrajci u Sutivanu, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG – opštinski propisi", br.13/15), a na osnovu čl.62 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13, 33/14) i Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi", br.7/14) i z d a j e

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za rekonstrukciju elektroinstalacija na porodičnom stambenom objektu, upisanom u posjedovnom listu 835 - prepis, broj 105-956-311/2016 od 19.01.2016.godine, na katastarskoj parceli br. 76/1 KO Potkrajci u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi", br.7/14).

- 1.Elektroinstalacije moraju biti projektovane u skladu sa važećim propisima za projektovanje elektroinstalacija u zgradama.
- 2.Materijal upotrebljen za rekonstrukciju instalacija mora biti prvoklasnog kvaliteta i izrađen prema važećim standardima.
- 3.Pri izvođenju radova, kao i u fazi eksploatacije, moraju se maksimalno obezbjediti uslovi za zaštitu životne sredine, bezbjednost ljudi i njihove imovine.
- 4.Ovi uslovi su osnov za izradu investiciono-tehničke dokumentacije na osnovu koje će se (pored ostalih ispunjenih uslova i izmirenih zakonskih obaveza) izdati građevinska dozvola za rekonstrukciju elektroinstalacija.
- 5.Projektom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.
- 6.Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i standardima, a prema Tehničkim preporukama EPCG i to:
- Za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)



- Tipizacija mjernih mjesta

- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja

--Tehnička preporuka TP-1 b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV.

7.Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata .

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

8.Projektanu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13, 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat, izrađen u 10 primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

OBRADILA

Dobрила Bugarin



VD SEKRETAR

Aleksandra Bošković





PODRUČNA JEDINICA

BIJELO POLJE

Broj: 105-956-311/2016

Datum: 19.01.2016

KO: POTKRAJCI


Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-11/1-16, , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 835 - PREPIS

Posjednici			
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
1605952280018	KOSOVIĆ MIODRAG MILOVAN KANJE Kanje	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

Parcele									
Blok	Broj	Podbroj RB	Plan Skica	Potes Kultura	Klasa	Površina m ²	Príhod	SP Pripis	Primjedba
76	1		2 11	RAKITA DVORIŠTE	0	178	0.00	40/2013 835/0	
76	1		2 11	RAKITA KUĆA I ZGRADA	0	96	0.00	40/2013 835/0	
						274	0.00		

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

(Načelnik:

 Medojević Vera, dipl pravnik

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
772
750
7
400
250

4
772
750
7
400
500

76/6
63
76/7
77/3

4
772
500
7
400
250

4
772
500
7
400
500



Ovjerava
Službeno lice:

[Handwritten signature]