



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
-Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj
UP.br.06/6-106/2
Bijelo Polje, 23.09.2013.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Opštine Bijelo Polje-Direkcije za izgradnju i investicije na osnovu Odluke o djelokrugu organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, ("Sl.list CG", - opštinski propisi br. 15/11, 28/11, 31/11 i 33/11), čl. 118 stav 1 i 121 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", br 51/08, 40/110, 34/11, 40/11, 47/11 i 35/13), čl. 15. Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG", br.33/09), čl. 196 ZUP-a, ("Sl.list RCG", br. (60/03 i ("Sl.list CG", br.32/11), d o n o s i:

R J E Š E N J E

Izdaje se upotrebna dozvola Opštini Bijelo Polje iz Bijelog Polja, za izgrađeni objekat NDTs 10/0,4 1 x 630 (400) KVA "Ribarevine" gabarita (4,31 m x 2,67 m) P=11,50 m², po sistemu ulaz-izlaz i priključni 10 KV kablovski vod tipa XHE 49 A 1x 150/25 mm², 12/20 KV dužine 414 m, sa uklapanjem u 10 KV mrežu 0,4 KV izvodima za napajanje stambenih zgrada "Ribarevine " 1 i 2 na dijelu katastarske parcele br. 218 KO Ravna Rijeka, izvan zahvata Izmjena i dopuna GUP-a Bijelo Polje, do 2021.god.

- Sastavni dio ovog rješenja čini zapisnik komisije sa obavljenog tehničkog pregleda dana 16.08.2013.god.

- Investitor za izgradnju NDTs 10/0,4 KVA i 10 KV priključni vod za napajanje stambenih zgrada "Ribarevine 1 i 2 je Opština Bijelo Polje-Direkcija za izgradnju i investicije.

- Izvođač radova na pomenutom objektu je "Eminent D O O iz Podgorice, (licenca br. 03-2686/4 od 14.04.2009. god).

- Investiciono – tehničku dokumentaciju po kojoj je objekat izgrađen uradila je D.O.O. "Energija" iz Bijelog Polja (licenca br. 03-349/2 od 13.05.2009.god).

- Nadzor nad izvođenjem pomenutih radova u ime investitora na objektu vršio je Lukić Simo, dipl.elektro.ing iz Bijelog Polja .(licenca 05-005/1 od 22.03.2010.god) .

- Odobrenje za izgradnju objekta izdao je raniji Sekretarijat za uređenje prostora, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštine Bijelo Polje, pod brojem 06/6-57/1 od 08.08.2011.god.

O b r a z l o ž e n j e

Na zahtjev Opštine Bijelo Polje-Direkcije za izgradnju i investicije 31.07.2013.god. Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, imenovao je komisiju rješenjem UP.br.06/6-106/1 od 09.08.2013.godine, sa zadatkom da izvrši tehnički pregled izgrađene NTDS 10/0,4 1 x 630 (400) KVA "Ribarevine" gabarita (4,31 m x 2,67 m) P=11,50 m², po sistemu ulaz-izlaz i priključni 10 KV kablovski vod tipa XHE 49 A 1x 150/25 mm², 12/20 KV dužine 414 m,sa uklapanjem u



10 KV mrežu 0,4 KV izvodima za napajanje stambenih zgrada "Ribarevine " 1 i 2 na dijelu katastarske parcele br. 218 KO Ravna Rijeka, izvan zahvata Izmjena i dopuna GUP-a, Bijelo Polje, do 2021.god.

Postupajući po rješenju ovog Sekretarijata, komisija je izašla na lice mjesta 16.08.2013.god. i u prisustvu prestavnika investitora i izvođača radova, izvršila pregled izvedenih radova po tehničkoj dokumentaciji i sačinila zapisnik u četiri jednaka primjerka od kojih su dva primjeraka dostavljena ovom organu. Pregledom izvedenih radova Komisija je u zapisniku konstatovala da je dostavljena na uvid Izjava izvođača radova "Eminent" D O O iz Podgorice, u kome se navodi da su radovi na NN 10 KV priključku i NDTs 10/0,4 KV 1 x 630 KVA "Ribarevine" izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, bez nedostataka, zatim, Izjava nadzornog organa Lukić Sima, dipl. elektro ing. iz Bijelog Polja, da su radovi na NN priključku i NDTs 10/0,4 KV izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom.

I izjavu vodećeg projektanta Dizdarević Ćazima, dipl. elektro. ing. iz Bijelog Polja, da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom.

Na osnovu uvida u dokumentaciju koja je predhodila i pratila izvođenje radova na NN 10 KV kablovskom vodu, i NDTs 10/0,4 KVA "Ribarevine" na katastarskoj parceli br. 218 KO Ravna Rijeka, Komisija predlaže da se izda upotrebna dozvola za pomenuti objekat.

Prema tome, nadležni Sekretarijat shodno čl.118,120,121,122,123,124 i 125 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13), čl.15 Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda ("Sl.list CG", br.33/09), odlučio je kao u dispozitivu rješenja.

Taksa za ovo rješenje oslobadja se u smislu Tarifnog broja 48 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list CG“, br.20/11).

PRAVNA POUKA : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja, Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, uz uplatu 3,00 € takse, preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:

- Opštini Bijelo Polje
- Direkciji za izgradnju i invest.,
- Građ. inspekciji
- u spise predmeta.

OBRADIO,
Milonja Dulović



SEKRETAR,

Milanko Minić

